



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

600005, Владимирская область, г. Владимир, Краснознаменная ул., д.16

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и
Меленковскому районам, г. Меленки ул. Валентины Суздальцевой д. 40

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Меленки ул. Валентины Суздальцевой д. 40 тел. 2-24-54

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/3/**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №10» г. Меленки, Владимирской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ 33220061000200806039 №8 от «31» января 2022 года
в период с «03» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам
капитаном внутренней службы Брюзгиным Александром Михайловичем; Старшим
инспектором ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам старшим
лейтенантом внутренней службы Крайневым Андреем Дмитриевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена Плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного

(контрольное (надзорное) мероприятие)

образовательного учреждения «Детский сад №10» г. Меленки Владимирской
области

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая
МБДОУ «Детский сад №10» Викулова Татьяна Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметка о выполнен ии
1.	На путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м. Устранить перепады высот менее 0,45м.	Основания: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2022	
2.	Ширина дверных проемов из групповых комнат менее 1,2 метра Обеспечить ширину дверных проемов не менее 1,2 метра.	Основания: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.2.19, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2022	
3.	Не все эвакуационные выходы объекта защиты оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (эвакуационные выходы из лестничных клеток на улицу) Оборудовать недостающие эвакуационные выходы объекта защиты оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (эвакуационные выходы из лестничных клеток на улицу)	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; таблица 2 п. 3 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.12.2022	
4.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, расположенные на лестничных клетках, установлены, так что верх располагается выше 1,5 метров. Огнетушители имеющие полную массу менее 15 кг, расположенные на лестничных клетках, установить, так что бы верх располагался не выше 1,5 метров.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	01.12.2022	
5.	Двери, ведущие с лестничных клеток в групповые комнаты, не оборудованы исправными приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах Оборудовать двери, ведущие с	Основание: п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.12.2022	

	лестничных клеток в групповые комнаты, исправными приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах			
6.	Выход из коридора первого этажа на лестничную клетку не оборудован дверьми, препятствующими распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации Выход из коридора первого этажа на лестничную клетку оборудовать дверьми, препятствующими распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.4.6, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2022	
7.	Высота эвакуационных из лестничных клеток, ведущих на улицу менее 1,9м Обеспечить высоту эвакуационных выходов не менее 1,9м.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2022	
8.	Для отделки стен на путях эвакуации применены материалы с неопределенной пожарной опасностью Выполнить отделку стен путей эвакуации из негорючих материалов.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ «Детский сад №10»

Викулова Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

“ 11 ” февраля 2022 г.


(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР по Селивановскому и

Меленковскому районам А.М. Брюзгин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

“ 11 ” февраля 2022 г.



Старший инспектор ОНДиПР по Селивановскому и
Меленковскому районам А.Д. Крайнев

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

“ 11 ” февраля 2022 г.



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.